

小国町長 仁科洋一 様

山形県西置賜郡小国町大字小国小坂町2-70

国土交通大臣及び環境大臣の指定する検査機関 第201号
株式会社 日本環境分析センター
新潟県上越市興野53番地1
〒950-1144
TEL (025)284-6505 FAX (025)284-4455

水 質 検 査 成 績 書

令和7年12月2日付けご依頼の水質検査成績は
以下のとおりです。



水質検査部門管理者	
吉田 一雄	

検 体	検 査 種 別	基準項目9項目					
	検 水 種 別	浄水					
	採 水 箇 所	上水道給水区域内 白百合保育園					
	採 水 者	検査員 長谷川 譲			検査期日	令和7年12月2日 ～ 令和7年12月5日	
	採 水 日 時	令和7年12月2日 9時00分			気温 10.0 ℃	水温 11.8 ℃	
	天 候 等	当日天候 曇		前日天候 雨		採水時残留塩素 0.2mg/L	
検 査 項 目		検 査 成 績	水 質 基 準	検 査 項 目		検 査 成 績	水 質 基 準
1	一般細菌	0	100個/mL以下	27	総トリハロメタン	--	0.1mg/L以下
2	大腸菌	検出しない	検出されないこと	28	トリクロ酢酸	--	0.03mg/L以下
3	◎ カドミウム及びその化合物	--	0.003mg/L以下	29	プロモジクロロメタン	--	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	--	0.0005mg/L以下	30	プロモホルム	--	0.09mg/L以下
5	◎ セレン及びその化合物	--	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	--	0.08mg/L以下
6	◎ 鉛及びその化合物	--	0.01mg/L以下	32	◎ 亜鉛及びその化合物	--	1.0mg/L以下
7	◎ ヒ素及びその化合物	--	0.01mg/L以下	33	◎ アルミニウム及びその化合物	--	0.2mg/L以下
8	◎ 六価クロム化合物	--	0.02mg/L以下	34	◎ 鉄及びその化合物	--	0.3mg/L以下
9	◎ 亜硝酸態窒素	--	0.04mg/L以下	35	◎ 銅及びその化合物	--	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	--	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	--	200mg/L以下
11	◎ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	--	10mg/L以下	37	◎ マンガン及びその化合物	--	0.05mg/L以下
12	◎ フッ素及びその化合物	--	0.8mg/L以下	38	◎ 塩化物イオン	5.3	200mg/L以下
13	◎ ホウ素及びその化合物	--	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	--	300mg/L以下
14	四塩化炭素	--	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	--	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	--	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	--	0.2mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	--	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン	--	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン	--	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	--	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	--	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	--	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン	--	0.01mg/L以下	45	フェノール類	--	0.005mg/L以下
20	ベンゼン	--	0.01mg/L以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4	3mg/L以下
21	◎ 塩素酸	--	0.6mg/L以下	47	pH値	6.0	5.8以上8.6以下
22	クロロ酢酸	--	0.02mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと
23	クロロホルム	--	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	--	0.03mg/L以下	50	色度	0.5未満	5度以下
25	ジブロモクロロメタン	--	0.1mg/L以下	51	濁度	0.1未満	2度以下
26	臭素酸	--	0.01mg/L以下	ー以下余白ー			
判 定		検査した項目は、水道法の水質基準に適合します。					
備 考 1		検査成績欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。 *印の検査成績は不適合です。 水質基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。 検査成績欄の濃度単位は水質基準値又は定量下限値の単位と同じ。 本検査は令和7年04月15日付委託契約に基づくものです。 水質検査部門管理者の書面による承諾がない限り、この成績書の一部のみを複製して用いることはできません。 ◎印の検査項目はISO/IEC 17025認定範囲です。					

小国町長 仁科洋一 様

山形県西置賜郡小国町大字小国小坂町2-70

国土交通大臣及び環境大臣の官舎等 第201号
株式会社 新潟県庁舎新センター
新潟県庁舎新センター
〒950-1144 新潟県上越市興野53番地1
TEL (025)284-6605 FAX (025)284-4455

水質檢査成績書

令和7年12月2日付けご依頼の水質検査成績は以下のとおりです。



水質検査部門管理者

吉田 一雄



検 体	検 査 種 別	基準項目9項目										
	検 水 種 別	浄水										
	採 水 箇 所	上水道針生水源地(針生配水池) 針生水源地										
	採 水 者	検査員 長谷川 譲					検査期日	令和7年12月2日 ～ 令和7年12月5日				
	採 水 日 時	令和7年12月2日 12時00分					気温 11.0 ℃			水温 14.2 ℃		
	天 候 等	当日天候 晴				前日天候 雨			採水時残留塩素 0.5mg/L			
検 査 項 目		検 査 成 績		水 質 基 準		検 査 項 目		検 査 成 績		水 質 基 準		
1	一般細菌		0	100個/mL以下		27	総トリハロメタン		—	0.1mg/L以下		
2	大腸菌		検出しない	検出されないこと		28	トリクロロ酢酸		—	0.03mg/L以下		
3	◎ カドミウム及びその化合物		—	0.003mg/L以下		29	ブロモジクロロメタン		—	0.03mg/L以下		
4	水銀及びその化合物		—	0.0005mg/L以下		30	ブロモホルム		—	0.09mg/L以下		
5	◎ セレン及びその化合物		—	0.01mg/L以下		31	ホルムアルデヒド		—	0.08mg/L以下		
6	◎ 鉛及びその化合物		—	0.01mg/L以下		32	◎ 亜鉛及びその化合物		—	1.0mg/L以下		
7	◎ ヒ素及びその化合物		—	0.01mg/L以下		33	◎ アルミニウム及びその化合物		—	0.2mg/L以下		
8	◎ 六価クロム化合物		—	0.02mg/L以下		34	◎ 鉄及びその化合物		—	0.3mg/L以下		
9	◎ 亜硝酸態窒素		—	0.04mg/L以下		35	◎ 銅及びその化合物		—	1.0mg/L以下		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		—	0.01mg/L以下		36	ナトリウム及びその化合物		—	200mg/L以下		
11	◎ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		—	10mg/L以下		37	◎ マンガン及びその化合物		—	0.05mg/L以下		
12	◎ フッ素及びその化合物		—	0.8mg/L以下		38	◎ 塩化物イオン		4.3	200mg/L以下		
13	◎ ホウ素及びその化合物		—	1.0mg/L以下		39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		—	300mg/L以下		
14	四塩化炭素		—	0.002mg/L以下		40	蒸発残留物		—	500mg/L以下		
15	1,4-ジオキサン		—	0.05mg/L以下		41	陰イオン界面活性剤		—	0.2mg/L以下		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		—	0.04mg/L以下		42	ジェオスミン		—	0.00001mg/L以下		
17	ジクロロメタン		—	0.02mg/L以下		43	2-メチルイソボルネオール		—	0.00001mg/L以下		
18	テトラクロロエチレン		—	0.01mg/L以下		44	非イオン界面活性剤		—	0.02mg/L以下		
19	トリクロロエチレン		—	0.01mg/L以下		45	フェノール類		—	0.005mg/L以下		
20	ベンゼン		—	0.01mg/L以下		46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)		0.3	3mg/L以下		
21	◎ 塩素酸		—	0.6mg/L以下		47	pH値		5.9	5.8以上8.6以下		
22	クロロ酢酸		—	0.02mg/L以下		48	味		異常なし	異常でないこと		
23	クロロホルム		—	0.06mg/L以下		49	臭気		異常なし	異常でないこと		
24	ジクロロ酢酸		—	0.03mg/L以下		50	色度		0.5未満	5度以下		
25	ジブロモクロロメタン		—	0.1mg/L以下		51	濁度		0.1未満	2度以下		
26	臭素酸		—	0.01mg/L以下			—以下余白—					
判 定		検査した項目は、水道法の水質基準に適合します。										
備 考 1		検査成績欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。 *印の検査成績は不適合です。 水質基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。 検査成績欄の濃度単位は水質基準値又は定量下限値の単位と同じ。 本検査は令和7年04月15日付委託契約に基づくものです。 水質検査部門管理者の書面による承諾がない限り、この成績書の一部のみを複製して用いることはできません。 ◎印の検査項目はISO/IEC 17025認定範囲です。										

小国町長 仁科洋一 様

山形県西置賜郡小国町大字小国小坂町2-70

国土交通大臣及び環境大臣の指定する検査機関 第201号
株式会社 日本環境分析センター
新潟県小国町
〒950-1144 新橋町2-1-1 興野53番地1
TEL (025)284-6505 FAX (025)284-4455

水 質 検 査 成 績 書

令和7年12月2日付けご依頼の水質検査成績は
以下のとおりです。

水質検査部門管理者

吉田 一雄



検 体	検 査 種 別	基準項目9項目					
	検 水 種 別	浄水					
	採 水 箇 所	玉川簡易水道給水区域 玉川消防ポンプ庫					
	採 水 者	検査員 長谷川 譲			検査期日	令和7年12月2日 ～ 令和7年12月5日	
	採 水 日 時	令和7年12月2日 8時10分			気温 7.0 ℃	水温 9.0 ℃	
	天 候 等	当日天候 曇		前日天候 雨		採水時残留塩素 0.2mg/L	
検 査 項 目		検 査 成 績		水 質 基 準		検 査 項 目	
1	一般細菌	0	100個/mL以下	27	総トリハロメタン	—	0.1mg/L以下
2	大腸菌	検出しない	検出されないこと	28	トリクロ酢酸	—	0.03mg/L以下
3	◎ カドミウム及びその化合物	—	0.003mg/L以下	29	プロモジクロロメタン	—	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	—	0.0005mg/L以下	30	プロモホルム	—	0.09mg/L以下
5	◎ セレン及びその化合物	—	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	—	0.08mg/L以下
6	◎ 鉛及びその化合物	—	0.01mg/L以下	32	◎ 亜鉛及びその化合物	—	1.0mg/L以下
7	◎ ヒ素及びその化合物	—	0.01mg/L以下	33	◎ アルミニウム及びその化合物	—	0.2mg/L以下
8	◎ 六価クロム化合物	—	0.02mg/L以下	34	◎ 鉄及びその化合物	—	0.3mg/L以下
9	◎ 亜硝酸態窒素	—	0.04mg/L以下	35	◎ 銅及びその化合物	—	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	—	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	—	200mg/L以下
11	◎ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	—	10mg/L以下	37	◎ マンガン及びその化合物	—	0.05mg/L以下
12	◎ フッ素及びその化合物	—	0.8mg/L以下	38	◎ 塩化物イオン	5.2	200mg/L以下
13	◎ ホウ素及びその化合物	—	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	—	300mg/L以下
14	四塩化炭素	—	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	—	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	—	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	—	0.2mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	—	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン	—	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン	—	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	—	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	—	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	—	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン	—	0.01mg/L以下	45	フェノール類	—	0.005mg/L以下
20	ベンゼン	—	0.01mg/L以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	3mg/L以下
21	◎ 塩素酸	—	0.6mg/L以下	47	pH値	6.7	5.8以上8.6以下
22	クロロ酢酸	—	0.02mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと
23	クロロホルム	—	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
24	ジクロロ酢酸	—	0.03mg/L以下	50	色度	0.5未満	5度以下
25	ジブロモクロロメタン	—	0.1mg/L以下	51	濁度	0.1未満	2度以下
26	臭素酸	—	0.01mg/L以下	—以下余白—			
判 定		検査した項目は、水道法の水質基準に適合します。					
備 考 1		検査成績欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。 *印の検査成績は不適合です。 水質基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。 検査成績欄の濃度単位は水質基準値又は定量下限値の単位と同じ。 本検査は令和7年04月15日付委託契約に基づくものです。 水質検査部門管理者の書面による承諾がない限り、この成績書の一部のみを複製して用いることはできません。 ◎印の検査項目はISO/IEC 17025認定範囲です。					

小国町長 仁科洋一 様

山形県西置賜郡小国町大字小国小坂町2-70

国土交通大臣及び環境大臣の指定する調査機関 第201号
株式会社 日本環境分析センター
新潟県上越市
〒950-1144 新潟県上越市興野53番地1
TEL (025)284-6305 FAX (025)284-4455

水 質 検 査 成 績 書

令和7年12月2日付けご依頼の水質検査成績は
以下のとおりです。

水質検査部門管理者

吉田 一雄



検 体	検 査 種 別	基準項目9項目									
	検 水 種 別	浄水									
	採 水 箇 所	尻無沢簡易水道給水区域 斎藤恭子宅									
	採 水 者	検査員 長谷川 譲			検査期日	令和7年12月2日 ～ 令和7年12月5日					
	採 水 日 時	令和7年12月2日 11時45分			気温 11.0 ℃	水温 9.8 ℃					
天 候 等		当日天候 晴		前日天候 雨		採水時残留塩素 0.3mg/L					
検 査 項 目		検 査 成 績		水 質 基 準		検 査 項 目		検 査 成 績		水 質 基 準	
1	一般細菌		0	100個/mL以下	27	総トリハロメタン		—		0.1mg/L以下	
2	大腸菌		検出しない	検出されないこと	28	トリクロ酢酸		—		0.03mg/L以下	
3	◎ カドミウム及びその化合物		—	0.003mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン		—		0.03mg/L以下	
4	水銀及びその化合物		—	0.0005mg/L以下	30	ブロモホルム		—		0.09mg/L以下	
5	◎ セレン及びその化合物		—	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド		—		0.08mg/L以下	
6	◎ 鉛及びその化合物		—	0.01mg/L以下	32	◎ 亜鉛及びその化合物		—		1.0mg/L以下	
7	◎ ヒ素及びその化合物		—	0.01mg/L以下	33	◎ アルミニウム及びその化合物		—		0.2mg/L以下	
8	◎ 六価クロム化合物		—	0.02mg/L以下	34	◎ 鉄及びその化合物		—		0.3mg/L以下	
9	◎ 亜硝酸態窒素		—	0.04mg/L以下	35	◎ 銅及びその化合物		—		1.0mg/L以下	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		—	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物		—		200mg/L以下	
11	◎ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		—	10mg/L以下	37	◎ マンガン及びその化合物		—		0.05mg/L以下	
12	◎ フッ素及びその化合物		—	0.8mg/L以下	38	◎ 塩化物イオン		7.3		200mg/L以下	
13	◎ ホウ素及びその化合物		—	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		—		300mg/L以下	
14	四塩化炭素		—	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物		—		500mg/L以下	
15	1,4-ジオキサン		—	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤		—		0.2mg/L以下	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		—	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン		—		0.00001mg/L以下	
17	ジクロロメタン		—	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール		—		0.00001mg/L以下	
18	テトラクロロエチレン		—	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤		—		0.02mg/L以下	
19	トリクロロエチレン		—	0.01mg/L以下	45	フェノール類		—		0.005mg/L以下	
20	ベンゼン		—	0.01mg/L以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)		0.3未満		3mg/L以下	
21	◎ 塩素酸		—	0.6mg/L以下	47	pH値		6.7		5.8以上8.6以下	
22	クロロ酢酸		—	0.02mg/L以下	48	味		異常なし		異常でないこと	
23	クロロホルム		—	0.06mg/L以下	49	臭気		異常なし		異常でないこと	
24	ジクロロ酢酸		—	0.03mg/L以下	50	色度		0.5未満		5度以下	
25	ジブロモクロロメタン		—	0.1mg/L以下	51	濁度		0.1未満		2度以下	
26	臭素酸		—	0.01mg/L以下	—以下余白—						
判 定		検査した項目は、水道法の水質基準に適合します。									
備 考 1		検査成績欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。 *印の検査成績は不適合です。 水質基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。 検査成績欄の濃度単位は水質基準値又は定量下限値の単位と同じ。 本検査は令和7年04月15日付委託契約に基づくものです。 水質検査部門管理者の書面による承諾がない限り、この成績書の一部のみを複製して用いることはできません。 ◎印の検査項目はISO/IEC 17025認定範囲です。									

小国町長 仁科洋一 様

山形県西置賜郡小国町大字小国小坂町2-70

国土交通大臣及び環境大臣の指定する検査機関 第201号
株式会社 佐野環境分析センター
新潟県佐和田市
〒950-1144 新潟県佐和田市興野53番地1
TEL (025)284-6805 FAX (025)284-4455

水 質 検 査 成 績 書

令和7年12月2日付けご依頼の水質検査成績は
以下のとおりです。

水質検査部門管理者

吉田 一雄



検 体	検 査 種 別	基準項目9項目									
	検 水 種 別	浄水									
	採 水 箇 所	叶水簡易水道給水区域 水の郷ほたる館									
	採 水 者	検査員 長谷川 譲			検査期日	令和7年12月2日 ～ 令和7年12月5日					
	採 水 日 時	令和7年12月2日 10時35分			気温 9.0 ℃	水温 9.9 ℃					
	天 候 等	当日天候 晴		前日天候 雨		採水時残留塩素 0.2mg/L					
検 査 項 目		検 査 成 績		水 質 基 準		検 査 項 目		検 査 成 績		水 質 基 準	
1	一般細菌	0	100個/mL以下	27	総トリハロメタン	—	0.1mg/L以下				
2	大腸菌	検出しない	検出されないこと	28	トリクロ酢酸	—	0.03mg/L以下				
3	◎ カドミウム及びその化合物	—	0.003mg/L以下	29	プロモジクロロメタン	—	0.03mg/L以下				
4	水銀及びその化合物	—	0.0005mg/L以下	30	プロモホルム	—	0.09mg/L以下				
5	◎ セレン及びその化合物	—	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	—	0.08mg/L以下				
6	◎ 鉛及びその化合物	—	0.01mg/L以下	32	◎ 亜鉛及びその化合物	—	1.0mg/L以下				
7	◎ ヒ素及びその化合物	—	0.01mg/L以下	33	◎ アルミニウム及びその化合物	—	0.2mg/L以下				
8	◎ 六価クロム化合物	—	0.02mg/L以下	34	◎ 鉄及びその化合物	—	0.3mg/L以下				
9	◎ 亜硝酸態窒素	—	0.04mg/L以下	35	◎ 銅及びその化合物	—	1.0mg/L以下				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	—	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	—	200mg/L以下				
11	◎ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	—	10mg/L以下	37	◎ マンガン及びその化合物	—	0.05mg/L以下				
12	◎ フッ素及びその化合物	—	0.8mg/L以下	38	◎ 塩化物イオン	5.4	200mg/L以下				
13	◎ ホウ素及びその化合物	—	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	—	300mg/L以下				
14	四塩化炭素	—	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	—	500mg/L以下				
15	1,4-ジオキサン	—	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	—	0.2mg/L以下				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	—	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン	—	0.00001mg/L以下				
17	ジクロロメタン	—	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	—	0.00001mg/L以下				
18	テトラクロロエチレン	—	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	—	0.02mg/L以下				
19	トリクロロエチレン	—	0.01mg/L以下	45	フェノール類	—	0.005mg/L以下				
20	ベンゼン	—	0.01mg/L以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	3mg/L以下				
21	◎ 塩素酸	—	0.6mg/L以下	47	pH値	7.0	5.8以上8.6以下				
22	クロロ酢酸	—	0.02mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと				
23	クロロホルム	—	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと				
24	ジクロロ酢酸	—	0.03mg/L以下	50	色度	0.5未満	5度以下				
25	ジブロモクロロメタン	—	0.1mg/L以下	51	濁度	0.1未満	2度以下				
26	臭素酸	—	0.01mg/L以下	—以下余白—							
判 定		検査した項目は、水道法の水質基準に適合します。									
備 考 1		検査成績欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。 *印の検査成績は不適合です。 水質基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。 検査成績欄の濃度単位は水質基準値又は定量下限値の単位と同じ。 本検査は令和7年04月15日付委託契約に基づくものです。 水質検査部門管理者の書面による承諾がない限り、この成績書の一部のみを複製して用いることはできません。 ◎印の検査項目はISO/IEC 17025認定範囲です。									

小国町長 仁科洋一 様

山形県西置賜郡小国町大字小国小坂町2-70

国土交通大臣及び山形県環境調査機関 第201号
株式会社 山形県環境分析センター
〒950-1144 山形県小国町大字小国小坂町2-70
TEL (025)284-6305 FAX (025)284-4455

水 質 検 査 成 績 書

令和7年12月2日付けご依頼の水質検査成績は
以下のとおりです。

水質検査部門管理者

吉田 一雄



検 体	検 査 種 別	基準項目9項目									
	検 水 種 別	浄水									
	採 水 箇 所	白沼簡易水道給水区域 白沼消防ポンプ庫									
	採 水 者	検査員 長谷川 譲			検査期日	令和7年12月2日 ～ 令和7年12月5日					
	採 水 日 時	令和7年12月2日 9時40分			気温 9.0 ℃	水温 9.9 ℃					
	天 候 等	当日天候 曇		前日天候 雨		採水時残留塩素 0.3mg/L					
検 査 項 目		検 査 成 績		水 質 基 準		検 査 項 目					
						検 査 成 績					
						水 質 基 準					
1	一般細菌	0	100個/mL以下	27	総トリハロメタン	--	0.1mg/L以下				
2	大腸菌	検出しない	検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	--	0.03mg/L以下				
3	◎ カドミウム及びその化合物	--	0.003mg/L以下	29	ブロモジクロロメタン	--	0.03mg/L以下				
4	水銀及びその化合物	--	0.0005mg/L以下	30	ブロモホルム	--	0.09mg/L以下				
5	◎ セレン及びその化合物	--	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	--	0.08mg/L以下				
6	◎ 鉛及びその化合物	--	0.01mg/L以下	32	◎ 亜鉛及びその化合物	--	1.0mg/L以下				
7	◎ ヒ素及びその化合物	--	0.01mg/L以下	33	◎ アルミニウム及びその化合物	--	0.2mg/L以下				
8	◎ 六価クロム化合物	--	0.02mg/L以下	34	◎ 鉄及びその化合物	--	0.3mg/L以下				
9	◎ 亜硝酸態窒素	--	0.04mg/L以下	35	◎ 銅及びその化合物	--	1.0mg/L以下				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	--	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	--	200mg/L以下				
11	◎ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	--	10mg/L以下	37	◎ マンガン及びその化合物	--	0.05mg/L以下				
12	◎ フッ素及びその化合物	--	0.8mg/L以下	38	◎ 塩化物イオン	6.8	200mg/L以下				
13	◎ ホウ素及びその化合物	--	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	--	300mg/L以下				
14	四塩化炭素	--	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	--	500mg/L以下				
15	1,4-ジオキサン	--	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	--	0.2mg/L以下				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	--	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン	--	0.00001mg/L以下				
17	ジクロロメタン	--	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	--	0.00001mg/L以下				
18	テトラクロロエチレン	--	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	--	0.02mg/L以下				
19	トリクロロエチレン	--	0.01mg/L以下	45	フェノール類	--	0.005mg/L以下				
20	ベンゼン	--	0.01mg/L以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	3mg/L以下				
21	◎ 塩素酸	--	0.6mg/L以下	47	pH値	6.7	5.8以上8.6以下				
22	クロロ酢酸	--	0.02mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと				
23	クロロホルム	--	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと				
24	ジクロロ酢酸	--	0.03mg/L以下	50	色度	0.6	5度以下				
25	ジブロモクロロメタン	--	0.1mg/L以下	51	濁度	0.1	2度以下				
26	臭素酸	--	0.01mg/L以下	ー以下余白ー							
判 定		検査した項目は、水道法の水質基準に適合します。									
備 考 1		検査成績欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。 *印の検査成績は不適合です。 水質基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。 検査成績欄の濃度単位は水質基準値又は定量下限値の単位と同じ。 本検査は令和7年04月15日付委託契約に基づくものです。 水質検査部門管理者の書面による承諾がない限り、この成績書の一部のみを複製して用いることはできません。 ◎印の検査項目はISO/IEC 17025認定範囲です。									

小国町長 仁科洋一 様

山形県西置賜郡小国町大字小国小坂町2-70

国土交通大臣及び環境大臣の指定する調査機関 第201号
株式会社 国土分析センター
新潟県小国町小国
〒950-1144 新潟県小国町小国興野53番地1
TEL (025)284-6505 FAX (025)284-4455

水 質 検 査 成 績 書

令和7年12月2日付けご依頼の水質検査成績は
以下のとおりです。



水質検査部門管理者	
吉田 一雄	

検 体	検 査 種 別	基準項目9項目									
	検 水 種 別	浄水									
	採 水 箇 所	五味沢簡易水道給水区域 五味沢活性化センター									
	採 水 者	検査員 長谷川 譲			検査期日	令和7年12月2日 ~ 令和7年12月5日					
	採 水 日 時	令和7年12月2日 11時20分			気温 11.0 ℃	水温 8.8 ℃					
	天 候 等	当日天候 晴		前日天候 雨		採水時残留塩素 0.3mg/L					
検 査 項 目		検 査 成 績	水 質 基 準	検 査 項 目		検 査 成 績	水 質 基 準				
1	一般細菌	0	100個/mL以下	27	総トリハロメタン	—	0.1mg/L以下				
2	大腸菌	検出しない	検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	—	0.03mg/L以下				
3	◎ カドミウム及びその化合物	—	0.003mg/L以下	29	プロモジクロロメタン	—	0.03mg/L以下				
4	水銀及びその化合物	—	0.0005mg/L以下	30	プロモホルム	—	0.09mg/L以下				
5	◎ セレン及びその化合物	—	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	—	0.08mg/L以下				
6	◎ 鉛及びその化合物	—	0.01mg/L以下	32	◎ 亜鉛及びその化合物	—	1.0mg/L以下				
7	◎ ヒ素及びその化合物	—	0.01mg/L以下	33	◎ アルミニウム及びその化合物	—	0.2mg/L以下				
8	◎ 六価クロム化合物	—	0.02mg/L以下	34	◎ 鉄及びその化合物	—	0.3mg/L以下				
9	◎ 亜硝酸態窒素	—	0.04mg/L以下	35	◎ 銅及びその化合物	—	1.0mg/L以下				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	—	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	—	200mg/L以下				
11	◎ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	—	10mg/L以下	37	◎ マンガン及びその化合物	—	0.05mg/L以下				
12	◎ フッ素及びその化合物	—	0.8mg/L以下	38	◎ 塩化物イオン	6.2	200mg/L以下				
13	◎ ホウ素及びその化合物	—	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	—	300mg/L以下				
14	四塩化炭素	—	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	—	500mg/L以下				
15	1,4-ジオキサン	—	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	—	0.2mg/L以下				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	—	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン	—	0.00001mg/L以下				
17	ジクロロメタン	—	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	—	0.00001mg/L以下				
18	テトラクロロエチレン	—	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	—	0.02mg/L以下				
19	トリクロロエチレン	—	0.01mg/L以下	45	フェノール類	—	0.005mg/L以下				
20	ベンゼン	—	0.01mg/L以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	3mg/L以下				
21	◎ 塩素酸	—	0.6mg/L以下	47	pH値	8.0	5.8以上8.6以下				
22	クロロ酢酸	—	0.02mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと				
23	クロロホルム	—	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと				
24	ジクロロ酢酸	—	0.03mg/L以下	50	色度	0.5未満	5度以下				
25	ジブロモクロロメタン	—	0.1mg/L以下	51	濁度	0.1未満	2度以下				
26	臭素酸	—	0.01mg/L以下	—以下余白—							
判 定		検査した項目は、水道法の水質基準に適合します。									
備 考 1		検査成績欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。 *印の検査成績は不適合です。 水質基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。 検査成績欄の濃度単位は水質基準値又は定量下限値の単位と同じ。 本検査は令和7年04月15日付委託契約に基づくものです。 水質検査部門管理者の書面による承諾がない限り、この成績書の一部のみを複製して用いることはできません。 ◎印の検査項目はISO/IEC 17025認定範囲です。									

小国町長 仁科洋一 様

山形県西置賜郡小国町大字小国小坂町2-70

国土交通大臣及び環境大臣の指定する検査機関 第201号
株式会社 日本環境分析センター
新潟県上越市興野53番地1
〒950-1144
TEL (025)284-6305 FAX (025)284-4455

水 質 検 査 成 績 書

令和7年12月2日付けご依頼の水質検査成績は
以下のとおりです。

水質検査部門管理者

吉田 一雄



検 体	検 査 種 別	基準項目9項目									
	検 水 種 別	浄水									
	採 水 箇 所	大滝簡易水道給水区域 (榊横川建設)									
	採 水 者	検査員 長谷川 譲			検査期日	令和7年12月2日 ~ 令和7年12月5日					
	採 水 日 時	令和7年12月2日 9時10分			気温 9.0 ℃	水温 7.8 ℃					
	天 候 等	当日天候 曇		前日天候 雨		採水時残留塩素 0.2mg/L					
検 査 項 目		検 査 成 績		水 質 基 準		検 査 項 目					
						検 査 成 績					
						水 質 基 準					
1	一般細菌	0	100個/mL以下	27	総トリハロメタン	--	0.1mg/L以下				
2	大腸菌	検出しない	検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	--	0.03mg/L以下				
3	◎ カドミウム及びその化合物	--	0.003mg/L以下	29	プロモジクロロメタン	--	0.03mg/L以下				
4	水銀及びその化合物	--	0.0005mg/L以下	30	ブロモホルム	--	0.09mg/L以下				
5	◎ セレン及びその化合物	--	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	--	0.08mg/L以下				
6	◎ 鉛及びその化合物	--	0.01mg/L以下	32	◎ 亜鉛及びその化合物	--	1.0mg/L以下				
7	◎ ヒ素及びその化合物	--	0.01mg/L以下	33	◎ アルミニウム及びその化合物	--	0.2mg/L以下				
8	◎ 六価クロム化合物	--	0.02mg/L以下	34	◎ 鉄及びその化合物	--	0.3mg/L以下				
9	◎ 亜硝酸態窒素	--	0.04mg/L以下	35	◎ 銅及びその化合物	--	1.0mg/L以下				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	--	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	--	200mg/L以下				
11	◎ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	--	10mg/L以下	37	◎ マンガン及びその化合物	--	0.05mg/L以下				
12	◎ フッ素及びその化合物	--	0.8mg/L以下	38	◎ 塩化物イオン	6.8	200mg/L以下				
13	◎ ホウ素及びその化合物	--	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	--	300mg/L以下				
14	四塩化炭素	--	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	--	500mg/L以下				
15	1,4-ジオキサン	--	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	--	0.2mg/L以下				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	--	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン	--	0.00001mg/L以下				
17	ジクロロメタン	--	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	--	0.00001mg/L以下				
18	テトラクロロエチレン	--	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	--	0.02mg/L以下				
19	トリクロロエチレン	--	0.01mg/L以下	45	フェノール類	--	0.005mg/L以下				
20	ベンゼン	--	0.01mg/L以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	3mg/L以下				
21	◎ 塩素酸	--	0.6mg/L以下	47	pH値	7.6	5.8以上8.6以下				
22	クロロ酢酸	--	0.02mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと				
23	クロロホルム	--	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと				
24	ジクロロ酢酸	--	0.03mg/L以下	50	色度	0.5未満	5度以下				
25	ジブロモクロロメタン	--	0.1mg/L以下	51	濁度	0.1未満	2度以下				
26	臭素酸	--	0.01mg/L以下	ー以下余白ー							
判 定		検査した項目は、水道法の水質基準に適合します。									
備 考 1		検査成績欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。 *印の検査成績は不適合です。 水質基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。 検査成績欄の濃度単位は水質基準値又は定量下限値の単位と同じ。 本検査は令和7年04月15日付委託契約に基づくものです。 水質検査部門管理者の書面による承諾がない限り、この成績書の一部のみを複製して用いることはできません。 ◎印の検査項目はISO/IEC 17025認定範囲です。									

小国町長 仁科洋一 様

山形県西置賜郡小国町大字小国小坂町2-70

国土交通大臣及び河川・港湾・水質検査機関 第201号
株式会社 伊藤昌治センター
新潟県小国町
〒950-1144 新橋町三丁目八番地1
TEL (025)284-6505 FAX (025)284-4455

水 質 検 査 成 績 書

令和7年12月2日付けご依頼の水質検査成績は
以下のとおりです。

水質検査部門管理者

吉田 一雄



検 体	検 査 種 別	基準項目9項目									
	検 水 種 別	浄水									
	採 水 箇 所	新股・河原角簡易水道給水区域 伊藤昌治宅									
	採 水 者	検査員 長谷川 譲			検査期日	令和7年12月2日 ～ 令和7年12月5日					
	採 水 日 時	令和7年12月2日 10時15分			気温 11.0 ℃	水温 7.2 ℃					
	天 候 等	当日天候 晴		前日天候 雨		採水時残留塩素 0.3mg/L					
検 査 項 目		検 査 成 績		水 質 基 準		検 査 項 目		検 査 成 績		水 質 基 準	
1	一般細菌	0	100個/mL以下	27	総トリハロメタン	--	0.1mg/L以下				
2	大腸菌	検出しない	検出されないこと	28	トリクロロ酢酸	--	0.03mg/L以下				
3	◎ カドミウム及びその化合物	--	0.003mg/L以下	29	プロモジクロロメタン	--	0.03mg/L以下				
4	水銀及びその化合物	--	0.0005mg/L以下	30	プロモホルム	--	0.09mg/L以下				
5	◎ セレン及びその化合物	--	0.01mg/L以下	31	ホルムアルデヒド	--	0.08mg/L以下				
6	◎ 鉛及びその化合物	--	0.01mg/L以下	32	◎ 亜鉛及びその化合物	--	1.0mg/L以下				
7	◎ ヒ素及びその化合物	--	0.01mg/L以下	33	◎ アルミニウム及びその化合物	--	0.2mg/L以下				
8	◎ 六価クロム化合物	--	0.02mg/L以下	34	◎ 鉄及びその化合物	--	0.3mg/L以下				
9	◎ 亜硝酸態窒素	--	0.04mg/L以下	35	◎ 銅及びその化合物	--	1.0mg/L以下				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	--	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	--	200mg/L以下				
11	◎ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	--	10mg/L以下	37	◎ マンガン及びその化合物	--	0.05mg/L以下				
12	◎ フッ素及びその化合物	--	0.8mg/L以下	38	◎ 塩化物イオン	5.6	200mg/L以下				
13	◎ ホウ素及びその化合物	--	1.0mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	--	300mg/L以下				
14	四塩化炭素	--	0.002mg/L以下	40	蒸発残留物	--	500mg/L以下				
15	1,4-ジオキサン	--	0.05mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	--	0.2mg/L以下				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	--	0.04mg/L以下	42	ジェオスミン	--	0.00001mg/L以下				
17	ジクロロメタン	--	0.02mg/L以下	43	2-メチルイソボルネオール	--	0.00001mg/L以下				
18	テトラクロロエチレン	--	0.01mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	--	0.02mg/L以下				
19	トリクロロエチレン	--	0.01mg/L以下	45	フェノール類	--	0.005mg/L以下				
20	ベンゼン	--	0.01mg/L以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	3mg/L以下				
21	◎ 塩素酸	--	0.6mg/L以下	47	pH値	7.1	5.8以上8.6以下				
22	クロロ酢酸	--	0.02mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと				
23	クロロホルム	--	0.06mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと				
24	ジクロロ酢酸	--	0.03mg/L以下	50	色度	0.5未満	5度以下				
25	ジブロモクロロメタン	--	0.1mg/L以下	51	濁度	0.1未満	2度以下				
26	臭素酸	--	0.01mg/L以下	－以下余白－							
判 定		検査した項目は、水道法の水質基準に適合します。									
備 考 1		検査成績欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。 ＊印の検査成績は不適合です。 水質基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。 検査成績欄の濃度単位は水質基準値又は定量下限値の単位と同じ。 本検査は令和7年04月15日付委託契約に基づくものです。 水質検査部門管理者の書面による承諾がない限り、この成績書の一部のみを複製して用いることはできません。 ◎印の検査項目はISO/IEC 17025認定範囲です。									

備考 2 水質検査の検査項目(項目番号)、検査方法(平成15年厚生労働省告示第261号別表番号)及び定量下限値(報告下限値)は下記のとおりです。

項目番号	検査方法	定量下限値	項目番号	検査方法	定量下限値
1	告示別表第1	0 個/mL	27	告示別表第14	0.001 mg/L
2	告示別表第2	- -	28	告示別表第17の2	0.003 mg/L
3	告示別表第6	0.0003 mg/L	29	告示別表第14	0.001 mg/L
4	告示別表第7	0.00005 mg/L	30	告示別表第14	0.001 mg/L
5	告示別表第6	0.001 mg/L	31	告示別表第19の2	0.008 mg/L
6	告示別表第6	0.001 mg/L	32	告示別表第6	0.01 mg/L
7	告示別表第6	0.001 mg/L	33	告示別表第6	0.02 mg/L
8	告示別表第6	0.002 mg/L	34	告示別表第6	0.03 mg/L
9	告示別表第13	0.004 mg/L	35	告示別表第6	0.01 mg/L
10	告示別表第12	0.001 mg/L	36	告示別表第6	0.1 mg/L
11	告示別表第13	0.02 mg/L	37	告示別表第6	0.005 mg/L
12	告示別表第13	0.08 mg/L	38	告示別表第13	1.0 mg/L
13	告示別表第6	0.1 mg/L	39	告示別表第6	1.0 mg/L
14	告示別表第14	0.0002 mg/L	40	告示別表第23	20 mg/L
15	告示別表第14	0.005 mg/L	41	告示別表第24	0.02 mg/L
16	告示別表第14	0.004 mg/L	42	告示別表第25	0.000001 mg/L
17	告示別表第14	0.002 mg/L	43	告示別表第25	0.000001 mg/L
18	告示別表第14	0.001 mg/L	44	告示別表第28の2	0.002 mg/L
19	告示別表第14	0.001 mg/L	45	告示別表第29の2	0.0005 mg/L
20	告示別表第14	0.001 mg/L	46	告示別表第30	0.3 mg/L
21	告示別表第13	0.06 mg/L	47	告示別表第31	- -
22	告示別表第17の2	0.002 mg/L	48	告示別表第33	- -
23	告示別表第14	0.001 mg/L	49	告示別表第34	- -
24	告示別表第17の2	0.003 mg/L	50	告示別表第36	0.5 度
25	告示別表第14	0.001 mg/L	51	告示別表第41	0.1 度
26	告示別表第18	0.001 mg/L		—以下余白—	

当社採取時残留塩素:検査方法「平成15年厚生労働省告示第318号別表第1」定量下限値「0.05mg/L」

備考 3 水質検査を担当した検査員の職、氏名は下記のとおりです。

新潟県分析センター

理化学的検査区分責任者 長井 あゆみ
生物学的検査区分責任者 櫻井 亜湖

福島県分析センター

理化学的検査区分責任者 高宮 和宏
生物学的検査区分責任者 鈴木 美香



JWWA-GLP126
水道GLP認定

当社は、水道法第13条、同18条及び同20条に基づく水道水質検査(水質基準51項目)について、水道GLPの認定を受けています。