



新環第 NDL2600013-001 号
発行年月日 令和8年5月13日

小国町長 仁科洋一

様

山形県西置賜郡小国町大字小国小坂町2-70

株式会社 新環境分析センター

本社 〒950-1144 新潟市江南区祖父岡野268番地1

試験所 新潟県分析センター

〒950-1144 新潟市江南区祖父岡野53番地1

TEL (025)284-6505 FAX (025)284-4455

検査結果証明書

令和8年5月12日付依頼された検査結果を
以下のとおり証明いたします。

検査責任者

吉田 一雄



試料名	浄水					
採取場所	長沢水源地 浅井戸					
採取年月日	令和8年5月12日	9時30分	当日天候	晴	前日天候	晴
採取者	検査機関	気温	19.0 ℃	水温	8.0 ℃	
試験法	「水道水等の放射能測定マニュアル」(平成23年10月,厚生労働省)					
検査項目	単位	検査結果	検出限界値			
セシウム134	Bq/kg	0.78 未満	0.78			
セシウム137	Bq/kg	0.81 未満	0.81			
ー以下余白ー						
備考	測定日: 令和8年5月12日 15時32分 検査結果は採取時の値である。 測定容器: 2Lマリネリ 測定装置: ゲルマニウム半導体検出器(キャンベラジャパン(株), GC4020) 測定時間: 1500秒					