新環第 NCJ2601356 号
令和8年10月9日

小国町長　仁科洋一　　様

山形県西置賜郡小国町大字小国小坂町2-70

国土交通大臣及び[illegible]検査機関　第201号
株式会社[illegible]センター
新潟県[illegible]
〒950-1144 新潟市[illegible]興野53番地1
TEL (025)284-6505　FAX (025)284-4455

水　質　検　査　成　績　書

令和8年10月6日付けご依頼の
水質検査成績は以下のとおりです。

水質検査部門管理者	吉田　一雄	吉田

検体	検査種別	基準項目9項目			
	検水種別	浄水			
	採水箇所	上水道給水区域内　白百合保育園			
	採水者	検査員　齋藤　貴一	検査期日	令和8年10月6日　～　令和8年10月9日	
	採水日時	令和8年10月6日　11時10分	気温　19.2 ℃	水温　20.0 ℃	
	天候等	当日天候　曇	前日天候　晴	採水時残留塩素　0.3mg/L	

	検査項目	検査成績	水質基準		検査項目	検査成績	水質基準
1	一般細菌	0	100個/mL以下	28	総トリハロメタン	--	0.1mg/L以下
2	大腸菌	検出しない	検出されないこと	29	トリクロロ酢酸	--	0.03mg/L以下
3	◎ カドミウム及びその化合物	--	0.003mg/L以下	30	ブロモジクロロメタン	--	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	--	0.0005mg/L以下	31	ブロモホルム	--	0.09mg/L以下
5	◎ セレン及びその化合物	--	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	--	0.08mg/L以下
6	◎ 鉛及びその化合物	--	0.01mg/L以下	33	◎ 亜鉛及びその化合物	--	1.0mg/L以下
7	◎ ヒ素及びその化合物	--	0.01mg/L以下	34	◎ アルミニウム及びその化合物	--	0.2mg/L以下
8	◎ 六価クロム化合物	--	0.02mg/L以下	35	◎ 鉄及びその化合物	--	0.3mg/L以下
9	◎ 亜硝酸態窒素	--	0.04mg/L以下	36	◎ 銅及びその化合物	--	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	--	0.01mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	--	200mg/L以下
11	◎ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	--	10mg/L以下	38	◎ マンガン及びその化合物	--	0.05mg/L以下
12	◎ フッ素及びその化合物	--	0.8mg/L以下	39	◎ 塩化物イオン	5.2	200mg/L以下
13	◎ ホウ素及びその化合物	--	1.0mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	--	300mg/L以下
14	四塩化炭素	--	0.002mg/L以下	41	蒸発残留物	--	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	--	0.05mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	--	0.2mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	--	0.04mg/L以下	43	ジェオスミン	--	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン	--	0.02mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	--	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	--	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	--	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン	--	0.01mg/L以下	46	フェノール類	--	0.005mg/L以下
20	PFOS及びPFOA	--	0.00005mg/L以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	3mg/L以下
21	ベンゼン	--	0.01mg/L以下	48	pH値	6.0	5.8以上8.6以下
22	◎ 塩素酸	--	0.6mg/L以下	49	味	異常なし	異常でないこと
23	クロロ酢酸	--	0.02mg/L以下	50	臭気	異常なし	異常でないこと
24	クロロホルム	--	0.06mg/L以下	51	色度	0.5未満	5度以下
25	ジクロロ酢酸	--	0.03mg/L以下	52	濁度	0.1未満	2度以下
26	ジブロモクロロメタン	--	0.1mg/L以下		－以下余白－		
27	臭素酸	--	0.01mg/L以下				

判　定	検査した項目は、水道法の水質基準に適合します。
備　考　1	検査成績欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。 ＊印の検査成績は不適合です。 水質基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。 検査成績欄の濃度単位は水質基準値又は定量下限値の単位と同じ。 本検査は令和8年04月14日付委託契約に基づくものです。

水質検査部門管理者の書面による承諾がない限り、この成績書の一部分のみを複製して用いることはできません。
◎印の検査項目はISO/IEC 17025認定範囲です。

新環第 NCJ2601357 号
令和8年10月9日

小国町長　仁科洋一　　様

山形県西置賜郡小国町大字小国小坂町2-70

国土交通大臣及び環境大臣認定 計量証明事業(濃度) 登録 濃計 第201号
株式会社 [illegible] 分析センター
新潟県[illegible]
〒950-1144 新潟市[illegible]興野53番地1
TEL (025)284-6505 FAX (025)284-4455

水　質　検　査　成　績　書

令和8年10月6日付けご依頼の
水質検査成績は以下のとおりです。

水質検査部門管理者	吉田　一雄	吉田

検体	検査種別	基準項目9項目			
	検水種別	浄水			
	採水箇所	上水道針生水源(針生配水池) 針生水源地			
	採水者	検査員　長谷川　譲	検査期日	令和8年10月6日　～　令和8年10月9日	
	採水日時	令和8年10月6日　13時15分	気温　18.0　℃		水温　18.5　℃
	天候等	当日天候　曇	前日天候　晴		採水時残留塩素　0.4mg/L

	検査項目	検査成績	水質基準		検査項目	検査成績	水質基準
1	一般細菌	0	100個/mL以下	28	総トリハロメタン	--	0.1mg/L以下
2	大腸菌	検出しない	検出されないこと	29	トリクロロ酢酸	--	0.03mg/L以下
3	◎ カドミウム及びその化合物	--	0.003mg/L以下	30	ブロモジクロロメタン	--	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	--	0.0005mg/L以下	31	ブロモホルム	--	0.09mg/L以下
5	◎ セレン及びその化合物	--	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	--	0.08mg/L以下
6	◎ 鉛及びその化合物	--	0.01mg/L以下	33	◎ 亜鉛及びその化合物	--	1.0mg/L以下
7	◎ ヒ素及びその化合物	--	0.01mg/L以下	34	◎ アルミニウム及びその化合物	--	0.2mg/L以下
8	◎ 六価クロム化合物	--	0.02mg/L以下	35	◎ 鉄及びその化合物	--	0.3mg/L以下
9	◎ 亜硝酸態窒素	--	0.04mg/L以下	36	◎ 銅及びその化合物	--	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	--	0.01mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	--	200mg/L以下
11	◎ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	--	10mg/L以下	38	◎ マンガン及びその化合物	--	0.05mg/L以下
12	◎ フッ素及びその化合物	--	0.8mg/L以下	39	◎ 塩化物イオン	5.7	200mg/L以下
13	◎ ホウ素及びその化合物	--	1.0mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	--	300mg/L以下
14	四塩化炭素	--	0.002mg/L以下	41	蒸発残留物	--	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	--	0.05mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	--	0.2mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	--	0.04mg/L以下	43	ジェオスミン	--	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン	--	0.02mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	--	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	--	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	--	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン	--	0.01mg/L以下	46	フェノール類	--	0.005mg/L以下
20	PFOS及びPFOA	--	0.00005mg/L以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4	3mg/L以下
21	ベンゼン	--	0.01mg/L以下	48	pH値	6.0	5.8以上8.6以下
22	◎ 塩素酸	--	0.6mg/L以下	49	味	異常なし	異常でないこと
23	クロロ酢酸	--	0.02mg/L以下	50	臭気	異常なし	異常でないこと
24	クロロホルム	--	0.06mg/L以下	51	色度	0.5未満	5度以下
25	ジクロロ酢酸	--	0.03mg/L以下	52	濁度	0.1未満	2度以下
26	ジブロモクロロメタン	--	0.1mg/L以下		－以下余白－		
27	臭素酸	--	0.01mg/L以下				

判　定	検査した項目は、水道法の水質基準に適合します。
備　考　1	検査成績欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。 ＊印の検査成績は不適合です。 水質基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。 検査成績欄の濃度単位は水質基準値又は定量下限値の単位と同じ。 本検査は令和8年04月14日付委託契約に基づくものです。

水質検査部門管理者の書面による承諾がない限り、この成績書の一部分のみを複製して用いることはできません。
◎印の検査項目はISO/IEC 17025認定範囲です。

新環第 NCJ2601358 号
令和8年10月9日

小国町長 仁科洋一 様

山形県西置賜郡小国町大字小国小坂町2-70

国土交通大臣及[illegible]検査機関 第201号
株式会社[illegible]検査センター
新潟県[illegible]
〒950-1144 新潟市[illegible]興野53番地1
TEL (025)284-6505 FAX (025)284-4455

水 質 検 査 成 績 書

令和8年10月6日付けご依頼の
水質検査成績は以下のとおりです。

水質検査部門管理者	吉田 一雄	吉田

検体	検査種別	基準項目9項目			
	検水種別	浄水			
	採水箇所	玉川簡易水道給水区域 玉川消防ポンプ庫			
	採水者	検査員 長谷川 譲	検査期日	令和8年10月6日 ～ 令和8年10月9日	
	採水日時	令和8年10月6日 8時00分	気温 17.0 ℃	水温 15.2 ℃	
	天候等	当日天候 雨	前日天候 晴	採水時残留塩素 0.2mg/L	

	検査項目	検査成績	水質基準		検査項目	検査成績	水質基準
1	一般細菌	0	100個/mL以下	28	総トリハロメタン	--	0.1mg/L以下
2	大腸菌	検出しない	検出されないこと	29	トリクロロ酢酸	--	0.03mg/L以下
3	◎ カドミウム及びその化合物	--	0.003mg/L以下	30	ブロモジクロロメタン	--	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	--	0.0005mg/L以下	31	ブロモホルム	--	0.09mg/L以下
5	◎ セレン及びその化合物	--	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	--	0.08mg/L以下
6	◎ 鉛及びその化合物	--	0.01mg/L以下	33	◎ 亜鉛及びその化合物	--	1.0mg/L以下
7	◎ ヒ素及びその化合物	--	0.01mg/L以下	34	◎ アルミニウム及びその化合物	--	0.2mg/L以下
8	◎ 六価クロム化合物	--	0.02mg/L以下	35	◎ 鉄及びその化合物	--	0.3mg/L以下
9	◎ 亜硝酸態窒素	--	0.04mg/L以下	36	◎ 銅及びその化合物	--	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	--	0.01mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	--	200mg/L以下
11	◎ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	--	10mg/L以下	38	◎ マンガン及びその化合物	--	0.05mg/L以下
12	◎ フッ素及びその化合物	--	0.8mg/L以下	39	◎ 塩化物イオン	6.1	200mg/L以下
13	◎ ホウ素及びその化合物	--	1.0mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	--	300mg/L以下
14	四塩化炭素	--	0.002mg/L以下	41	蒸発残留物	--	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	--	0.05mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	--	0.2mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	--	0.04mg/L以下	43	ジェオスミン	--	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン	--	0.02mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	--	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	--	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	--	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン	--	0.01mg/L以下	46	フェノール類	--	0.005mg/L以下
20	PFOS及びPFOA	--	0.00005mg/L以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	3mg/L以下
21	ベンゼン	--	0.01mg/L以下	48	pH値	6.7	5.8以上8.6以下
22	◎ 塩素酸	--	0.6mg/L以下	49	味	異常なし	異常でないこと
23	クロロ酢酸	--	0.02mg/L以下	50	臭気	異常なし	異常でないこと
24	クロロホルム	--	0.06mg/L以下	51	色度	0.5未満	5度以下
25	ジクロロ酢酸	--	0.03mg/L以下	52	濁度	0.1未満	2度以下
26	ジブロモクロロメタン	--	0.1mg/L以下		－以下余白－		
27	臭素酸	--	0.01mg/L以下				

判定	検査した項目は、水道法の水質基準に適合します。
備考 1	検査成績欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。 ＊印の検査成績は不適合です。 水質基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。 検査成績欄の濃度単位は水質基準値又は定量下限値の単位と同じ。 本検査は令和8年04月14日付委託契約に基づくものです。

水質検査部門管理者の書面による承諾がない限り、この成績書の一部分のみを複製して用いることはできません。
◎印の検査項目はISO/IEC 17025認定範囲です。

新環第 NCJ2601359 号
令和8年10月9日

小国町長　仁科洋一　　様

山形県西置賜郡小国町大字小国小坂町2-70

国土交通大臣及び[illegible]査機関　第201号
株式会社[illegible]析センター
新潟県[illegible]
〒950-1144 新潟市[illegible]興野53番地1
TEL (025)284-6505 FAX (025)284-4455

水　質　検　査　成　績　書

令和8年10月6日付けご依頼の
水質検査成績は以下のとおりです。

水質検査部門管理者	吉田　一雄	吉田

検体	検査種別	基準項目9項目			
	検水種別	浄水			
	採水箇所	尻無沢簡易水道給水区域　斎藤恭子宅			
	採水者	検査員　長谷川　譲	検査期日	令和8年10月6日　～ 令和8年10月9日	
	採水日時	令和8年10月6日　11時25分	気温　18.0 ℃	水温　19.7 ℃	
	天候等	当日天候　雨	前日天候　晴	採水時残留塩素　0.1mg/L	

	検査項目	検査成績	水質基準		検査項目	検査成績	水質基準
1	一般細菌	0	100個/mL以下	28	総トリハロメタン	--	0.1mg/L以下
2	大腸菌	検出しない	検出されないこと	29	トリクロロ酢酸	--	0.03mg/L以下
3	◎ カドミウム及びその化合物	--	0.003mg/L以下	30	ブロモジクロロメタン	--	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	--	0.0005mg/L以下	31	ブロモホルム	--	0.09mg/L以下
5	◎ セレン及びその化合物	--	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	--	0.08mg/L以下
6	◎ 鉛及びその化合物	--	0.01mg/L以下	33	◎ 亜鉛及びその化合物	--	1.0mg/L以下
7	◎ ヒ素及びその化合物	--	0.01mg/L以下	34	◎ アルミニウム及びその化合物	--	0.2mg/L以下
8	◎ 六価クロム化合物	--	0.02mg/L以下	35	◎ 鉄及びその化合物	--	0.3mg/L以下
9	◎ 亜硝酸態窒素	--	0.04mg/L以下	36	◎ 銅及びその化合物	--	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	--	0.01mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	--	200mg/L以下
11	◎ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	--	10mg/L以下	38	◎ マンガン及びその化合物	--	0.05mg/L以下
12	◎ フッ素及びその化合物	--	0.8mg/L以下	39	◎ 塩化物イオン	7.0	200mg/L以下
13	◎ ホウ素及びその化合物	--	1.0mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	--	300mg/L以下
14	四塩化炭素	--	0.002mg/L以下	41	蒸発残留物	--	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	--	0.05mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	--	0.2mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	--	0.04mg/L以下	43	ジェオスミン	--	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン	--	0.02mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	--	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	--	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	--	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン	--	0.01mg/L以下	46	フェノール類	--	0.005mg/L以下
20	PFOS及びPFOA	--	0.00005mg/L以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	3mg/L以下
21	ベンゼン	--	0.01mg/L以下	48	pH値	6.8	5.8以上8.6以下
22	◎ 塩素酸	--	0.6mg/L以下	49	味	異常なし	異常でないこと
23	クロロ酢酸	--	0.02mg/L以下	50	臭気	異常なし	異常でないこと
24	クロロホルム	--	0.06mg/L以下	51	色度	0.5未満	5度以下
25	ジクロロ酢酸	--	0.03mg/L以下	52	濁度	0.1未満	2度以下
26	ジブロモクロロメタン	--	0.1mg/L以下		－以下余白－		
27	臭素酸	--	0.01mg/L以下				

判　定	検査した項目は、水道法の水質基準に適合します。
備　考　1	検査成績欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。 ＊印の検査成績は不適合です。 水質基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。 検査成績欄の濃度単位は水質基準値又は定量下限値の単位と同じ。 本検査は令和8年04月14日付委託契約に基づくものです。

水質検査部門管理者の書面による承諾がない限り、この成績書の一部分のみを複製して用いることはできません。
◎印の検査項目はISO/IEC 17025認定範囲です。

新環第 NCJ2601360 号
令和8年10月9日

小国町長　仁科洋一　　様

山形県西置賜郡小国町大字小国小坂町2-70

国土交通大臣及び[illegible]検査機関　第201号
株式会社[illegible]分析センター
新潟県[illegible]
〒950-1144 新潟市[illegible]興野53番地1
TEL (025)284-6505 FAX (025)284-4455

水　質　検　査　成　績　書

令和8年10月6日付けご依頼の
水質検査成績は以下のとおりです。

水質検査部門管理者	吉田　一雄	吉田

検体	検査種別	基準項目9項目			
	検水種別	浄水			
	採水箇所	叶水簡易水道給水区域　水の郷ほたる館			
	採水者	検査員　齋藤　貴一	検査期日	令和8年10月6日　～ 令和8年10月9日	
	採水日時	令和8年10月6日　10時40分	気温　18.0 ℃		水温　19.7 ℃
	天候等	当日天候　曇	前日天候　晴		採水時残留塩素　0.1mg/L

	検査項目	検査成績	水質基準		検査項目	検査成績	水質基準
1	一般細菌	0	100個/mL以下	28	総トリハロメタン	--	0.1mg/L以下
2	大腸菌	検出しない	検出されないこと	29	トリクロロ酢酸	--	0.03mg/L以下
3	◎ カドミウム及びその化合物	--	0.003mg/L以下	30	ブロモジクロロメタン	--	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	--	0.0005mg/L以下	31	ブロモホルム	--	0.09mg/L以下
5	◎ セレン及びその化合物	--	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	--	0.08mg/L以下
6	◎ 鉛及びその化合物	--	0.01mg/L以下	33	◎ 亜鉛及びその化合物	--	1.0mg/L以下
7	◎ ヒ素及びその化合物	--	0.01mg/L以下	34	◎ アルミニウム及びその化合物	--	0.2mg/L以下
8	◎ 六価クロム化合物	--	0.02mg/L以下	35	◎ 鉄及びその化合物	--	0.3mg/L以下
9	◎ 亜硝酸態窒素	--	0.04mg/L以下	36	◎ 銅及びその化合物	--	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	--	0.01mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	--	200mg/L以下
11	◎ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	--	10mg/L以下	38	◎ マンガン及びその化合物	--	0.05mg/L以下
12	◎ フッ素及びその化合物	--	0.8mg/L以下	39	◎ 塩化物イオン	5.9	200mg/L以下
13	◎ ホウ素及びその化合物	--	1.0mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	--	300mg/L以下
14	四塩化炭素	--	0.002mg/L以下	41	蒸発残留物	--	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	--	0.05mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	--	0.2mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	--	0.04mg/L以下	43	ジェオスミン	--	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン	--	0.02mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	--	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	--	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	--	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン	--	0.01mg/L以下	46	フェノール類	--	0.005mg/L以下
20	PFOS及びPFOA	--	0.00005mg/L以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	3mg/L以下
21	ベンゼン	--	0.01mg/L以下	48	pH値	7.0	5.8以上8.6以下
22	◎ 塩素酸	--	0.6mg/L以下	49	味	異常なし	異常でないこと
23	クロロ酢酸	--	0.02mg/L以下	50	臭気	異常なし	異常でないこと
24	クロロホルム	--	0.06mg/L以下	51	色度	0.5未満	5度以下
25	ジクロロ酢酸	--	0.03mg/L以下	52	濁度	0.1未満	2度以下
26	ジブロモクロロメタン	--	0.1mg/L以下		－以下余白－		
27	臭素酸	--	0.01mg/L以下				

判　定	検査した項目は、水道法の水質基準に適合します。
備　考　1	検査成績欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。 ＊印の検査成績は不適合です。 水質基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。 検査成績欄の濃度単位は水質基準値又は定量下限値の単位と同じ。 本検査は令和8年04月14日付委託契約に基づくものです。

水質検査部門管理者の書面による承諾がない限り、この成績書の一部分のみを複製して用いることはできません。
◎印の検査項目はISO/IEC 17025認定範囲です。

新環第 NCJ2601361 号
令和8年10月9日

小国町長　仁科洋一　　様

山形県西置賜郡小国町大字小国小坂町2-70

国土交通大臣及[illegible]検査機関　第201号
株式会社[illegible]析センター
新潟県[illegible]興野53番地1
〒950-1144 新潟市[illegible]
TEL (025)284-6505 FAX (025)284-4455

水　質　検　査　成　績　書

令和8年10月6日付けご依頼の
水質検査成績は以下のとおりです。

ilac-MRA　IAJapan Accredited ASNITE 0070 Testing

水質検査部門管理者	吉田　一雄	吉田

検体	検査種別	基準項目9項目			
	検水種別	浄水			
	採水箇所	白沼簡易水道給水区域　白沼消防ポンプ庫			
	採水者	検査員　齋藤　貴一	検査期日	令和8年10月6日　～ 令和8年10月9日	
	採水日時	令和8年10月6日　12時20分	気温　18.5 ℃	水温　19.0 ℃	
	天候等	当日天候　曇	前日天候　晴	採水時残留塩素　0.2mg/L	

	検査項目	検査成績	水質基準		検査項目	検査成績	水質基準
1	一般細菌	0	100個/mL以下	28	総トリハロメタン	--	0.1mg/L以下
2	大腸菌	検出しない	検出されないこと	29	トリクロロ酢酸	--	0.03mg/L以下
3	◎ カドミウム及びその化合物	--	0.003mg/L以下	30	ブロモジクロロメタン	--	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	--	0.0005mg/L以下	31	ブロモホルム	--	0.09mg/L以下
5	◎ セレン及びその化合物	--	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	--	0.08mg/L以下
6	◎ 鉛及びその化合物	--	0.01mg/L以下	33	◎ 亜鉛及びその化合物	--	1.0mg/L以下
7	◎ ヒ素及びその化合物	--	0.01mg/L以下	34	◎ アルミニウム及びその化合物	--	0.2mg/L以下
8	◎ 六価クロム化合物	--	0.02mg/L以下	35	◎ 鉄及びその化合物	--	0.3mg/L以下
9	◎ 亜硝酸態窒素	--	0.04mg/L以下	36	◎ 銅及びその化合物	--	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	--	0.01mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	--	200mg/L以下
11	◎ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	--	10mg/L以下	38	◎ マンガン及びその化合物	--	0.05mg/L以下
12	◎ フッ素及びその化合物	--	0.8mg/L以下	39	◎ 塩化物イオン	6.7	200mg/L以下
13	◎ ホウ素及びその化合物	--	1.0mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	--	300mg/L以下
14	四塩化炭素	--	0.002mg/L以下	41	蒸発残留物	--	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	--	0.05mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	--	0.2mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	--	0.04mg/L以下	43	ジェオスミン	--	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン	--	0.02mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	--	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	--	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	--	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン	--	0.01mg/L以下	46	フェノール類	--	0.005mg/L以下
20	PFOS及びPFOA	--	0.00005mg/L以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	3mg/L以下
21	ベンゼン	--	0.01mg/L以下	48	pH値	6.9	5.8以上8.6以下
22	◎ 塩素酸	--	0.6mg/L以下	49	味	異常なし	異常でないこと
23	クロロ酢酸	--	0.02mg/L以下	50	臭気	異常なし	異常でないこと
24	クロロホルム	--	0.06mg/L以下	51	色度	0.5	5度以下
25	ジクロロ酢酸	--	0.03mg/L以下	52	濁度	0.2	2度以下
26	ジブロモクロロメタン	--	0.1mg/L以下		－以下余白－		
27	臭素酸	--	0.01mg/L以下				

判　定	検査した項目は、水道法の水質基準に適合します。
備　考　1	検査成績欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。 ＊印の検査成績は不適合です。 水質基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。 検査成績欄の濃度単位は水質基準値又は定量下限値の単位と同じ。 本検査は令和8年04月14日付委託契約に基づくものです。

水質検査部門管理者の書面による承諾がない限り、この成績書の一部分のみを複製して用いることはできません。
◎印の検査項目はISO/IEC 17025認定範囲です。

新環第 NCJ2601362 号
令和8年10月9日

小国町長　仁科洋一　　様

山形県西置賜郡小国町大字小国小坂町2-70

国土交通大臣及[illegible]検査機関　第201号
株式会社[illegible]分析センター
新潟県[illegible]興野53番地1
〒950-1144 新[illegible]
TEL (025)284-6505 [illegible] 284-4455

水　質　検　査　成　績　書

令和8年10月6日付けご依頼の
水質検査成績は以下のとおりです。

水質検査部門管理者	吉田　一雄	吉田

検体	検査種別	基準項目9項目			
	検水種別	浄水			
	採水箇所	五味沢簡易水道給水区域　五味沢活性化センター			
	採水者	検査員　長谷川　譲	検査期日	令和8年10月6日　～ 令和8年10月9日	
	採水日時	令和8年10月6日　14時30分	気温　17.8 ℃	水温　16.1 ℃	
	天候等	当日天候　曇	前日天候　晴	採水時残留塩素　0.5mg/L	

	検査項目	検査成績	水質基準		検査項目	検査成績	水質基準
1	一般細菌	0	100個/mL以下	28	総トリハロメタン	--	0.1mg/L以下
2	大腸菌	検出しない	検出されないこと	29	トリクロロ酢酸	--	0.03mg/L以下
3	◎ カドミウム及びその化合物	--	0.003mg/L以下	30	ブロモジクロロメタン	--	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	--	0.0005mg/L以下	31	ブロモホルム	--	0.09mg/L以下
5	◎ セレン及びその化合物	--	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	--	0.08mg/L以下
6	◎ 鉛及びその化合物	--	0.01mg/L以下	33	◎ 亜鉛及びその化合物	--	1.0mg/L以下
7	◎ ヒ素及びその化合物	--	0.01mg/L以下	34	◎ アルミニウム及びその化合物	--	0.2mg/L以下
8	◎ 六価クロム化合物	--	0.02mg/L以下	35	◎ 鉄及びその化合物	--	0.3mg/L以下
9	◎ 亜硝酸態窒素	--	0.04mg/L以下	36	◎ 銅及びその化合物	--	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	--	0.01mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	--	200mg/L以下
11	◎ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	--	10mg/L以下	38	◎ マンガン及びその化合物	--	0.05mg/L以下
12	◎ フッ素及びその化合物	--	0.8mg/L以下	39	◎ 塩化物イオン	6.4	200mg/L以下
13	◎ ホウ素及びその化合物	--	1.0mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	--	300mg/L以下
14	四塩化炭素	--	0.002mg/L以下	41	蒸発残留物	--	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	--	0.05mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	--	0.2mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	--	0.04mg/L以下	43	ジェオスミン	--	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン	--	0.02mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	--	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	--	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	--	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン	--	0.01mg/L以下	46	フェノール類	--	0.005mg/L以下
20	PFOS及びPFOA	--	0.00005mg/L以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	3mg/L以下
21	ベンゼン	--	0.01mg/L以下	48	pH値	8.0	5.8以上8.6以下
22	◎ 塩素酸	--	0.6mg/L以下	49	味	異常なし	異常でないこと
23	クロロ酢酸	--	0.02mg/L以下	50	臭気	異常なし	異常でないこと
24	クロロホルム	--	0.06mg/L以下	51	色度	2.2	5度以下
25	ジクロロ酢酸	--	0.03mg/L以下	52	濁度	1.2	2度以下
26	ジブロモクロロメタン	--	0.1mg/L以下		－以下余白－		
27	臭素酸	--	0.01mg/L以下				

判　定	検査した項目は、水道法の水質基準に適合します。
備　考　1	検査成績欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。 ＊印の検査成績は不適合です。 水質基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。 検査成績欄の濃度単位は水質基準値又は定量下限値の単位と同じ。 本検査は令和8年04月14日付委託契約に基づくものです。

水質検査部門管理者の書面による承諾がない限り、この成績書の一部分のみを複製して用いることはできません。
◎印の検査項目はISO/IEC 17025認定範囲です。

新環第 NCJ2601363 号
令和8年10月9日

小国町長　仁科洋一　　様

山形県西置賜郡小国町大字小国小坂町2-70

国土交通大臣及[illegible]新潟県知事試験機関　第201号
株式会社[illegible]新センター
新潟県[illegible]
〒950-1144 新潟市[illegible]興野53番地1
TEL (025)284-6505 FAX (025)284-4455

水　質　検　査　成　績　書

令和8年10月6日付けご依頼の
水質検査成績は以下のとおりです。

ilac-MRA　IAJapan
Accredited
ASNITE 0070 Testing

水質検査部門管理者	吉田　一雄	吉田

検体	検査種別	基準項目9項目			
	検水種別	浄水			
	採水箇所	大滝簡易水道給水区域　㈱横川建設			
	採水者	検査員　齋藤　貴一	検査期日	令和8年10月6日　～ 令和8年10月9日	
	採水日時	令和8年10月6日　11時00分	気温　19.3 ℃	水温　20.8 ℃	
	天候等	当日天候　曇	前日天候　晴	採水時残留塩素　0.2mg/L	

	検査項目	検査成績	水質基準		検査項目	検査成績	水質基準
1	一般細菌	0	100個/mL以下	28	総トリハロメタン	--	0.1mg/L以下
2	大腸菌	検出しない	検出されないこと	29	トリクロロ酢酸	--	0.03mg/L以下
3	◎ カドミウム及びその化合物	--	0.003mg/L以下	30	ブロモジクロロメタン	--	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	--	0.0005mg/L以下	31	ブロモホルム	--	0.09mg/L以下
5	◎ セレン及びその化合物	--	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	--	0.08mg/L以下
6	◎ 鉛及びその化合物	--	0.01mg/L以下	33	◎ 亜鉛及びその化合物	--	1.0mg/L以下
7	◎ ヒ素及びその化合物	--	0.01mg/L以下	34	◎ アルミニウム及びその化合物	--	0.2mg/L以下
8	◎ 六価クロム化合物	--	0.02mg/L以下	35	◎ 鉄及びその化合物	--	0.3mg/L以下
9	◎ 亜硝酸態窒素	--	0.04mg/L以下	36	◎ 銅及びその化合物	--	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	--	0.01mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	--	200mg/L以下
11	◎ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	--	10mg/L以下	38	◎ マンガン及びその化合物	--	0.05mg/L以下
12	◎ フッ素及びその化合物	--	0.8mg/L以下	39	◎ 塩化物イオン	7.2	200mg/L以下
13	◎ ホウ素及びその化合物	--	1.0mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	--	300mg/L以下
14	四塩化炭素	--	0.002mg/L以下	41	蒸発残留物	--	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	--	0.05mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	--	0.2mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	--	0.04mg/L以下	43	ジェオスミン	--	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン	--	0.02mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	--	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	--	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	--	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン	--	0.01mg/L以下	46	フェノール類	--	0.005mg/L以下
20	PFOS及びPFOA	--	0.00005mg/L以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	3mg/L以下
21	ベンゼン	--	0.01mg/L以下	48	pH値	7.7	5.8以上8.6以下
22	◎ 塩素酸	--	0.6mg/L以下	49	味	異常なし	異常でないこと
23	クロロ酢酸	--	0.02mg/L以下	50	臭気	異常なし	異常でないこと
24	クロロホルム	--	0.06mg/L以下	51	色度	0.5未満	5度以下
25	ジクロロ酢酸	--	0.03mg/L以下	52	濁度	0.1未満	2度以下
26	ジブロモクロロメタン	--	0.1mg/L以下		－以下余白－		
27	臭素酸	--	0.01mg/L以下				

判　定	検査した項目は、水道法の水質基準に適合します。
備　考　1	検査成績欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。 ＊印の検査成績は不適合です。 水質基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。 検査成績欄の濃度単位は水質基準値又は定量下限値の単位と同じ。 本検査は令和8年04月14日付委託契約に基づくものです。

水質検査部門管理者の書面による承諾がない限り、この成績書の一部分のみを複製して用いることはできません。
◎印の検査項目はISO/IEC 17025認定範囲です。

新環第 NCJ2601364 号
令和8年10月9日

小国町長　仁科洋一　　様

山形県西置賜郡小国町大字小国小坂町2-70

国土交通大臣及[illegible]検査機関　第201号
株式会社[illegible]析センター
新潟県[illegible]興野53番地1
〒950-1144 新潟市[illegible]
TEL (025)284-6505 FAX (025)284-4455

水　質　検　査　成　績　書

令和8年10月6日付けご依頼の
水質検査成績は以下のとおりです。

水質検査部門管理者	吉田　一雄	吉田

検体	検査種別	基準項目9項目			
	検水種別	浄水			
	採水箇所	新股・河原角簡易水道給水区域　伊藤昌治宅			
	採水者	検査員　齋藤　貴一	検査期日	令和8年10月6日　～　令和8年10月9日	
	採水日時	令和8年10月6日　9時15分	気温　18.0　℃		水温　16.8　℃
	天候等	当日天候　雨	前日天候　晴		採水時残留塩素　0.2mg/L

	検査項目	検査成績	水質基準		検査項目	検査成績	水質基準
1	一般細菌	0	100個/mL以下	28	総トリハロメタン	--	0.1mg/L以下
2	大腸菌	検出しない	検出されないこと	29	トリクロロ酢酸	--	0.03mg/L以下
3	◎ カドミウム及びその化合物	--	0.003mg/L以下	30	ブロモジクロロメタン	--	0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	--	0.0005mg/L以下	31	ブロモホルム	--	0.09mg/L以下
5	◎ セレン及びその化合物	--	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	--	0.08mg/L以下
6	◎ 鉛及びその化合物	--	0.01mg/L以下	33	◎ 亜鉛及びその化合物	--	1.0mg/L以下
7	◎ ヒ素及びその化合物	--	0.01mg/L以下	34	◎ アルミニウム及びその化合物	--	0.2mg/L以下
8	◎ 六価クロム化合物	--	0.02mg/L以下	35	◎ 鉄及びその化合物	--	0.3mg/L以下
9	◎ 亜硝酸態窒素	--	0.04mg/L以下	36	◎ 銅及びその化合物	--	1.0mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	--	0.01mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物	--	200mg/L以下
11	◎ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	--	10mg/L以下	38	◎ マンガン及びその化合物	--	0.05mg/L以下
12	◎ フッ素及びその化合物	--	0.8mg/L以下	39	◎ 塩化物イオン	5.7	200mg/L以下
13	◎ ホウ素及びその化合物	--	1.0mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	--	300mg/L以下
14	四塩化炭素	--	0.002mg/L以下	41	蒸発残留物	--	500mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	--	0.05mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	--	0.2mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	--	0.04mg/L以下	43	ジェオスミン	--	0.00001mg/L以下
17	ジクロロメタン	--	0.02mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	--	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	--	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	--	0.02mg/L以下
19	トリクロロエチレン	--	0.01mg/L以下	46	フェノール類	--	0.005mg/L以下
20	PFOS及びPFOA	--	0.00005mg/L以下	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	3mg/L以下
21	ベンゼン	--	0.01mg/L以下	48	pH値	7.1	5.8以上8.6以下
22	◎ 塩素酸	--	0.6mg/L以下	49	味	異常なし	異常でないこと
23	クロロ酢酸	--	0.02mg/L以下	50	臭気	異常なし	異常でないこと
24	クロロホルム	--	0.06mg/L以下	51	色度	0.5未満	5度以下
25	ジクロロ酢酸	--	0.03mg/L以下	52	濁度	0.1未満	2度以下
26	ジブロモクロロメタン	--	0.1mg/L以下		－以下余白－		
27	臭素酸	--	0.01mg/L以下				

判　定	検査した項目は、水道法の水質基準に適合します。
備　考　1	検査成績欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。 ＊印の検査成績は不適合です。 水質基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。 検査成績欄の濃度単位は水質基準値又は定量下限値の単位と同じ。 本検査は令和8年04月14日付委託契約に基づくものです。

水質検査部門管理者の書面による承諾がない限り、この成績書の一部分のみを複製して用いることはできません。
◎印の検査項目はISO/IEC 17025認定範囲です。

備　考　2　　水質検査の検査項目(項目番号)、検査方法(平成15年厚生労働省告示第261号別表番号)及び定量下限値(報告下限値)は下記のとおりです。

項目番号	検査方法	定量下限値		項目番号	検査方法	定量下限値	
1	告示別表第1	0	個/mL	27	告示別表第18	0.001	mg/L
2	告示別表第2	−	−	28	告示別表第14	0.001	mg/L
3	告示別表第6	0.0003	mg/L	29	告示別表第17の2	0.003	mg/L
4	告示別表第7	0.00005	mg/L	30	告示別表第14	0.001	mg/L
5	告示別表第6	0.001	mg/L	31	告示別表第14	0.001	mg/L
6	告示別表第6	0.001	mg/L	32	告示別表第19の2	0.008	mg/L
7	告示別表第6	0.001	mg/L	33	告示別表第6	0.01	mg/L
8	告示別表第6	0.002	mg/L	34	告示別表第6	0.02	mg/L
9	告示別表第13	0.004	mg/L	35	告示別表第6	0.03	mg/L
10	告示別表第12	0.001	mg/L	36	告示別表第6	0.01	mg/L
11	告示別表第13	0.02	mg/L	37	告示別表第6	0.1	mg/L
12	告示別表第13	0.08	mg/L	38	告示別表第6	0.005	mg/L
13	告示別表第6	0.1	mg/L	39	告示別表第13	1.0	mg/L
14	告示別表第14	0.0002	mg/L	40	告示別表第6	1.0	mg/L
15	告示別表第14	0.005	mg/L	41	告示別表第23	20	mg/L
16	告示別表第14	0.004	mg/L	42	告示別表第24	0.02	mg/L
17	告示別表第14	0.002	mg/L	43	告示別表第25	0.000001	mg/L
18	告示別表第14	0.001	mg/L	44	告示別表第25	0.000001	mg/L
19	告示別表第14	0.001	mg/L	45	告示別表第28の2	0.002	mg/L
20	告示別表第45	0.000005	mg/L	46	告示別表第29の2	0.0005	mg/L
21	告示別表第14	0.001	mg/L	47	告示別表第30	0.3	mg/L
22	告示別表第13	0.06	mg/L	48	告示別表第31	−	−
23	告示別表第17の2	0.002	mg/L	49	告示別表第33	−	−
24	告示別表第14	0.001	mg/L	50	告示別表第34	−	−
25	告示別表第17の2	0.003	mg/L	51	告示別表第36	0.5	度
26	告示別表第14	0.001	mg/L	52	告示別表第41	0.1	度

当社採取時残留塩素:検査方法「平成15年厚生労働省告示第318号別表第1」定量下限値「0.05mg/L」

備　考　3　　水質検査を担当した検査員の職、氏名は下記のとおりです。

新潟県分析センター

理化学的検査区分責任者　長井　あゆみ

生物学的検査区分責任者　櫻井　亜湖

福島県分析センター

理化学的検査区分責任者　高宮　和宏

生物学的検査区分責任者　鈴木　美香

JWWA-GLP126
水道GLP認定

当社は、水道法第13条、同18条及び同20条に基づく水道水質検査(水質基準52項目)について、水道GLPの認定を受けています。

新環第 NCO2600303-001 号
令和8年10月9日

小国町長 仁科洋一　　様

国土交通大臣及[illegible]水質検査機関 第201号
株式会社[illegible]分析センター
新潟県[illegible]
〒950-1144 新潟市[illegible]興野53番地1
TEL (025)284-6505 FAX (025)284-4455

水 質 検 査 成 績 書

令和8年10月6日付けご依頼の水質検査成績は以下のとおりです。

試験責任者	吉田 一雄	吉田

検体	検査種別	指標菌試験		
	検水種別	原水		
	採水箇所	玉川簡易水道水源		
	採水者	検査機関		
	採水日時	令和8年10月6日　9時45分	気温 17.5 ℃	水温 9.0 ℃
	天候等	当日天候 雨	前日天候 晴	採水時残留塩素 ---

検査項目	検査成績	水質基準	単位
嫌気性芽胞菌	0	-	個/100mL
大腸菌	検出しない	-	-
－以下余白－			

備考	試験方法：水道における指標菌及びクリプトスポリジウム等の検査方法による。

新環第 NCO2600304-001 号
令和8年10月9日

小国町長 仁科洋一　　様

国土交通大臣及び厚生労働大臣の指定検査機関 第201号
株式会社 環境衛生分析センター
新潟県知事登録
〒950-1144 新潟市[illegible]興野53番地1
TEL (025)284-6505 FAX (025)284-4455

水 質 検 査 成 績 書

令和8年10月6日付けご依頼の水質検査成績は以下のとおりです。

試験責任者	吉田 一雄	吉田

検体	検査種別	指標菌試験		
	検水種別	原水		
	採水箇所	尻無沢簡易水道水源		
	採水者	検査機関		
	採水日時	令和8年10月6日　11時00分	気温 17.0 ℃	水温 9.7 ℃
	天候等	当日天候 雨	前日天候 晴	採水時残留塩素 ---

検査項目	検査成績	水質基準	単位
嫌気性芽胞菌	0	-	個/100mL
大腸菌	検出しない	-	-
－以下余白－			

備考	試験方法：水道における指標菌及びクリプトスポリジウム等の検査方法による。

新環第 NCO2600305-001 号
令和8年10月9日

小国町長　仁科洋一　　様

国土交通大臣及[illegible]水質検査機関　第201号
株式会社[illegible]分析センター
新潟県[illegible]
〒950-1144 新潟市[illegible]興野53番地1
TEL (025)284-6505 FAX (025)284-4455

水　質　検　査　成　績　書

令和8年10月6日付けご依頼の水質検査成績は以下のとおりです。

試験責任者	吉田　一雄	吉田

検体	検査種別	指標菌試験		
	検水種別	原水		
	採水箇所	叶水簡易水道水源		
	採水者	検査機関		
	採水日時	令和8年10月6日　10時15分	気温　16.2　℃	水温　8.1　℃
	天候等	当日天候　雨	前日天候　晴	採水時残留塩素　---

検査項目	検査成績	水質基準	単位
嫌気性芽胞菌	0	-	個/100mL
大腸菌	検出しない	-	-
－以下余白－			

備考	試験方法：水道における指標菌及びクリプトスポリジウム等の検査方法による。

新環第 NCO2600306-001 号
令和8年10月9日

小国町長 仁科洋一　　様

国土交通大臣及び[illegible]検査機関 第201号
株式会社 [illegible]検査センター
新潟県[illegible]
〒950-1144 新潟市[illegible]興野53番地1
TEL (025)284-6505 FAX (025)284-4455

水 質 検 査 成 績 書

令和8年10月6日付けご依頼の水質検査成績は以下のとおりです。

試験責任者	吉田 一雄	吉田

検体	検査種別	指標菌試験		
	検水種別	原水		
	採水箇所	白沼簡易水道水源		
	採水者	検査機関		
	採水日時	令和8年10月6日　13時30分	気温 18.0 ℃	水温 10.0 ℃
	天候等	当日天候 曇	前日天候 晴	採水時残留塩素 ---

検査項目	検査成績	水質基準	単位
嫌気性芽胞菌	0	-	個/100mL
大腸菌	検出しない	-	-
－以下余白－			

備考	試験方法：水道における指標菌及びクリプトスポリジウム等の検査方法による。

新環第 NCO2600307-001 号
令和8年10月9日

小国町長 仁科洋一　　様

国土交通大臣及[illegible]検査機関 第201号
株式会社[illegible]分析センター
新潟県[illegible]
〒950-1144 新潟市[illegible]興野53番地1
TEL (025)284-6505 FAX (025)284-4455

水 質 検 査 成 績 書

令和8年10月6日付けご依頼の水質検査成績は以下のとおりです。

試験責任者	吉田 一雄	吉田

検体	検査種別	指標菌試験		
	検水種別	原水		
	採水箇所	五味沢簡易水道水源		
	採水者	検査機関		
	採水日時	令和8年10月6日　14時05分	気温 17.0 ℃	水温 9.3 ℃
	天候等	当日天候 曇	前日天候 晴	採水時残留塩素 ---

検査項目	検査成績	水質基準	単位
嫌気性芽胞菌	0	-	個/100mL
大腸菌	検出しない	-	-
－以下余白－			

備考	試験方法：水道における指標菌及びクリプトスポリジウム等の検査方法による。

新環第 NCO2600308-001 号
令和8年10月9日

小国町長 仁科洋一　　様

国土交通大臣及[illegible]検査機関 第201号
株式会社[illegible]分析センター
新潟県[illegible]
〒950-1144 新潟市[illegible]興野53番地1
TEL (025)284-6505 FAX (025)284-4455

水 質 検 査 成 績 書

令和8年10月6日付けご依頼の水質検査成績は以下のとおりです。

試験責任者	吉田 一雄	吉田

検体	検査種別	指標菌試験		
	検水種別	原水		
	採水箇所	大滝簡易水道水源		
	採水者	検査機関		
	採水日時	令和8年10月6日　8時50分	気温 17.6 ℃	水温 8.9 ℃
	天候等	当日天候 雨	前日天候 晴	採水時残留塩素 ---

検査項目	検査成績	水質基準	単位
嫌気性芽胞菌	0	-	個/100mL
大腸菌	検出しない	-	-
－以下余白－			

備考	試験方法：水道における指標菌及びクリプトスポリジウム等の検査方法による。

新環第 NCO2600309-001 号
令和8年10月9日

小国町長 仁科洋一　　様

国土交通大臣及び厚生労働大臣登録水質検査機関 第201号
株式会社 ○○水質分析センター
新潟県○○市○○
〒950-1144 新潟市○○区○○興野53番地1
TEL (025)284-6505 FAX (025)284-4455

水 質 検 査 成 績 書

令和8年10月6日付けご依頼の水質検査成績は以下のとおりです。

試験責任者	吉田 一雄	吉田

検体	検査種別	指標菌試験		
	検水種別	原水		
	採水箇所	新股・河原角簡易水道水源		
	採水者	検査機関		
	採水日時	令和8年10月6日　9時35分	気温 16.8 ℃	水温 8.9 ℃
	天候等	当日天候 雨	前日天候 晴	採水時残留塩素 ---

検査項目	検査成績	水質基準	単位
嫌気性芽胞菌	0	-	個/100mL
大腸菌	検出しない	-	-
－以下余白－			

備考	試験方法：水道における指標菌及びクリプトスポリジウム等の検査方法による。